

7月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表

委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司

检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司

序号	采样日期	采样地点	样品编号	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	二氧化氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	报告日期	检测人员
				CFU/mL	CFU/100mL	度	NTU	/	/	mg/L	mg/L		
				≤100	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	出厂水和末梢水中 限值0.8，出厂水中 余量≥0.1，末梢水 中余量 ≥0.02	≤3		
1	2024.07.01	锦绣花城社区	20240701-553	7	未检出	<5	0.29	无	无	0.06	1.38	2024.07.03	王晓芳
2	2024.07.01	市自来水公司铝城营业所	20240701-554	5	未检出	<5	0.31	无	无	0.04	/	2024.07.03	王晓芳
3	2024.07.01	经开区后南定村卫生室	20240701-555	2	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	/	2024.07.03	王晓芳
4	2024.07.01	市自来水公司南定营销服务中心	20240701-556	未检出	未检出	<5	0.30	无	无	0.06	1.19	2024.07.03	王晓芳
5	2024.07.01	张南路101号中石油加油站	20240701-557	未检出	未检出	<5	0.18	无	无	0.05	/	2024.07.03	王晓芳
6	2024.07.01	西苑社区	20240701-558	6	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	/	2024.07.03	王晓芳
7	2024.07.02	高新区金晶大道汇驰奔驰4S店	20240702-559	3	未检出	<5	0.25	无	无	0.05	/	2024.07.04	王晓芳
8	2024.07.02	金都花园社区	20240702-560	6	未检出	<5	0.33	无	无	0.03	1.63	2024.07.04	王晓芳
9	2024.07.02	外商居住区	20240702-561	9	未检出	<5	0.29	无	无	0.03	/	2024.07.04	王晓芳
10	2024.07.02	星悦城社区	20240702-562	11	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	1.71	2024.07.04	王晓芳
11	2024.07.03	淄博市委	20240703-563	3	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	/	2024.07.05	王晓芳
12	2024.07.03	张店区军休所	20240703-564	未检出	未检出	<5	0.32	无	无	0.04	/	2024.07.05	王晓芳
13	2024.07.03	五里桥生活区	20240703-565	5	未检出	<5	0.27	无	无	0.03	/	2024.07.05	王晓芳
14	2024.07.03	张店八中	20240703-566	10	未检出	<5	0.25	无	无	0.03	/	2024.07.05	王晓芳
15	2024.07.03	积家村党群服务中心	20240703-567	36	未检出	<5	0.38	无	无	0.03	1.67	2024.07.05	王晓芳
16	2024.07.03	明德苑社区	20240703-568	31	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	/	2024.07.05	王晓芳

17	2024.07.03	淄博市图书馆	20240703-569	15	未检出	<5	0.22	无	无	0.04	/	2024.07.05	王晓芳
18	2024.07.04	恒嘉园社区	20240704-570	7	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.07.06	王晓芳
19	2024.07.04	人民东路小学	20240704-571	2	未检出	<5	0.24	无	无	0.06	/	2024.07.06	王晓芳
20	2024.07.04	张店区保安公司	20240704-572	3	未检出	<5	0.23	无	无	0.05	/	2024.07.06	王晓芳
21	2024.07.04	润德实业公司	20240704-573	未检出	未检出	<5	0.19	无	无	0.06	/	2024.07.06	王晓芳
22	2024.07.04	行政执法局湖田中队	20240704-574	未检出	未检出	<5	0.25	无	无	0.05	/	2024.07.06	王晓芳
23	2024.07.04	淄博市公交东站	20240704-575	2	未检出	<5	0.19	无	无	0.05	/	2024.07.06	王晓芳
24	2024.07.04	洪三社区	20240704-576	9	未检出	<5	0.33	无	无	0.04	1.25	2024.07.06	王晓芳
25	2024.07.08	新村西路140号原市水资办	20240708-577	6	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	/	2024.07.10	王晓芳
26	2024.07.08	张店区疾控中心	20240708-578	5	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2024.07.10	王晓芳
27	2024.07.08	淄博市政务中心	20240708-579	1	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2024.07.10	王晓芳
28	2024.07.08	盛世康城社区	20240708-580	15	未检出	<5	0.27	无	无	0.04	/	2024.07.10	王晓芳
29	2024.07.09	淄博市工商局	20240709-581	5	未检出	<5	0.28	无	无	0.05	/	2024.07.11	王晓芳
30	2024.07.09	科技苑物业	20240709-582	2	未检出	<5	0.31	无	无	0.04	/	2024.07.11	王晓芳
31	2024.07.09	瑞丰苑社区	20240709-583	未检出	未检出	<5	0.27	无	无	0.04	1.48	2024.07.11	王晓芳
32	2024.07.09	市自来水公司新区营业所	20240709-584	1	未检出	<5	0.33	无	无	0.05	/	2024.07.11	王晓芳
33	2024.07.09	祥瑞花园社区	20240709-585	10	未检出	<5	0.32	无	无	0.04	/	2024.07.11	王晓芳
34	2024.07.09	世纪花园社区	20240709-586	19	未检出	<5	0.35	无	无	0.03	/	2024.07.11	王晓芳
35	2024.07.09	颐臻园社区	20240709-587	13	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	/	2024.07.11	王晓芳
36	2024.07.10	淄博市体育馆	20240710-588	7	未检出	<5	0.30	无	无	0.05	/	2024.07.12	王晓芳
37	2024.07.10	福源汇社区	20240710-589	10	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	/	2024.07.12	王晓芳

